

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение»
«Средняя общеобразовательная школа № 6»
«6 №-А шОР школа» муниципальной велодан сьомкуд учреждение



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «СОШ № 6»
Н.А. Веренич
«18» апреля 2019 г.

АКТ
обследования МБОУ «СОШ № 6» на предмет доступности для инвалидов и
предоставляемых услуг в сфере образования
№ 2

1. Полное юридическое наименование объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение МБОУ «СОШ № 6»
2. Фактический адрес:
индекс 169848
город Инта
район
населенный пункт
улица Ленинградская дом 17 корпус
3. Телефон 7-62-45 - приёмная
4. Электронная почта intaschcola6@yandex.ru
5. Размещение объекта (нужное выбрать):
 - Часть здания.
 - Отдельно стоящее здание. +
6. Этажность (на каком этаже находится) 3 этажа
7. Площадь, кв. м. 3092,4
8. Год постройки здания 1964
9. Год последнего капитального ремонта - нет
10. Дата планового ремонта (текущего) - июнь — август 2019г.

11. Дата планового ремонта (капитального) - нет
12. Основание для пользования объектом (нужное выбрать):
 - Аренда.
 - Оперативное управление +
 - Собственность.
13. Форма собственности (нужное выбрать):
 - Государственная. +
 - Негосударственная.
14. Территориальная принадлежность (нужное выбрать):
 - Муниципальная. +
 - Региональная.
 - Федеральная.
15. Наименование вышестоящей организации - Отдел образования администрации МОГО «Инта»
16. Адрес и телефон вышестоящей организации - 169841 Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, дом 21 а. телефон 6-20-08
17. Категории обслуживаемого населения по возрасту (нужное выбрать):
 - Все возрастные категории.
 - Пожилые.
 - Взрослые трудоспособного возраста.
 - Дети. +
18. Виды предоставляемых услуг - Предоставление начального общего и основного общего образования, дошкольного образования
19. Категории обслуживаемых инвалидов (нужное выбрать):
 - Инвалиды по слуху.
 - Инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата.
 - Инвалиды с умственной отсталостью.
 - Инвалиды на коляске.
 - Инвалиды по зрению.
20. Форма оказания услуг (нужное выбрать):
 - С проживанием, на дому.
 - С длительным пребыванием.
 - На объекте. +
 - Дистанционно.
21. Плановая мощность (количество обслуживаемых в день) 600 человек.

22. Участие в исполнение индивидуальной программы реабилитации (ИПР) инвалида (нужное выбрать):

- Да. +
- Нет.

23. Путь следования к объекту пассажирским транспортом автобусные маршруты № 3

24. Расстояние до объекта от остановки транспорта, м. 1 00

25. Время движения (пешком) до остановки, мин. 4-7 мин.

26. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (нужное выбрать):

- Да. +
- Нет.

27. Наличие перекрестков (нужное выбрать):

- Таймером.
- Регулируемые.
- Со звуковой сигнализацией.
- Нет. +

28. Перепады высоты на пути (описание) нет

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов здания (помещений, зон, приспособлений, оборудования)	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина или наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации элементов здания при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция"
1	2	3	4	5	6
1. ВХОДНАЯ ГРУППА					
	Крыльцо или входная площадка				
	высота площадки		норматив не установлен	-	
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	не менее 220x220 см	-	

	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	наличие	-	
	Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	-	
	Навес	К, О	наличие	+	
	Лестница наружная			-	
	Нескользящее покрытие	О, С, Г	наличие	-	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	60 см	-	
	контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	-	
	Поручни с двух сторон:	О	наличие	-	
	на высоте	О, С	90 см	-	
	горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием (закруглением)	О, С	не менее 30 см		
	Пандус наружный			-	
	Ширина марша	К	не менее 100 см	-	
	Уклон	К	Н/Л - не более 1/12	-	
	Высота одного подъема	К	не более 80 см	-	
	Разворотные площадки:	К		-	
	внизу		не менее 150x150 см	-	
	промежуточная с поворотом направления движения		не менее 150x150 см		
	Поручни с двух сторон:			-	
	на высоте	К	70 см	-	
	на высоте	О	90 см	-	

	горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	К, О	не менее 30 см		
	Нескользящее покрытие	К, О	наличие	-	
	Наружные подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	наличие		
	Тамбур			+	
	Габариты тамбура: глубина ширина	К	не менее 220x180 см	1,5 м * 1,5	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А):			Р	
	ширина проема в свету	К	не менее 90 см	100 см.	
	высота порога наружного, внутреннего	К	не более 2,5 см	2,5 см-	
2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ОБЪЕКТА					
	Коридоры/холлы 1, 2, 3 этажи, подвал.			+	
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120 см	150 см.	
	Разворотные площадки:	К	не менее 150x150 см	+	
	Место отдыха и ожидания (не реже, *чем через 25 м):	К, О, С, Г	-	-	
	для лиц с нарушением ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)	О	не менее 1 ед. на этаже	-	
	для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	К	не менее 1 ед. на этаже	-	
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см	-	

<i>Лестница № 1</i>					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, сверху и внизу (ширина)	С	60 см	-	
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	-	
	Поручни с двух сторон:	О, С	наличие	-	
	на высоте	О, С	90 см	-	
	на высоте		70 см	-	
	форма округлая		диаметр 4 см	-	
	горизонтальные завершения сверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см	-	
	Пандус переносной	К	наличие	-	
	Подъемник для инвалидов		наличие	-	
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К, О	наличие		
<i>Лестница № 2</i>					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, сверху и внизу (ширина)	С	60 см		
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	-	
	Поручни с двух сторон:	О, С	наличие	-	
	на высоте	О, С	90 см	-	
	на высоте		70 см	-	
	форма округлая		диаметр 4 см	-	
	горизонтальные завершения сверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см	-	
	Пандус переносной	К	наличие	-	
	Подъемник для инвалидов		наличие	-	

	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К, О	наличие	-	
Лестница № 3					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	60 см		
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	-	
	Поручни с двух сторон:	О, С	наличие	-	
	на высоте	О, С	90 см	-	
	на высоте		70 см	-	
	форма округлая		диаметр 4 см не менее 30 см	-	
	горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С			
	горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	К, С	не менее 30 см		
	Пандус переносной	К	наличие	-	
	Подъемник для инвалидов		наличие	-	
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К, О	наличие		
3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ					
	Обслуживание через окно/ресепшн №			-	
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см	-	
	Габариты зоны обслуживания	К	не менее 90x150 см	-	
<i>Вкладка при необходимости описания нескольких окон/ресепшн</i>					
	Обслуживание в кабинете №			-	
	Ширина проема двери в	К, О	не менее 90 см	-	

	свету				
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	-	
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150х150 см	-	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	60-80 см	-	

Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов

	Обслуживание с перемещением по маршруту №				
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К, О	не менее 120 см	-	
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	80-110 см		

Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов

	Кабина индивидуального обслуживания №				
	ширина x глубина	К	не менее 160х180 см	-	
	Место для сидения	О	наличие	-	
	Крючки для костылей	О	наличие	-	

Вкладка при необходимости описания нескольких кабин

	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	К, О		-	
	Доля мест для колясочников	К	не менее 2%	-	
	Ширина прохода к месту для колясочников	К	не менее 120 см	-	

Вкладка при необходимости описания нескольких залов

4. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

	Санузел:			+	
	Знак доступности помещения	К, О	наличие	-	
	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	90 см.	

	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	-	
	Раковина:			+	
	зона у раковины для кресла-коляски (минимальная глубина ширина)	К	не менее 120x80 см	+	
	высота раковины	К	75-85 см	85 см	
	опорный поручень	О	наличие	-	
	Кабины:			-	
	количество кабин	К, О	не менее 1 ед.	-	
	ширина дверного проема	К	не менее 90 см	-	
	габариты (минимальная глубина ширина)	К	не менее 180x165 см	-	
	опорные поручни	К, О	наличие	-	
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (глубина ширина)	К	не менее 120x80 см		
	крючки для костылей	О	наличие	-	
	Знак доступности кабины	К, О	наличие	-	
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	-	

Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	+	
	Надписи:	С, Г	наличие		
	размещение на высоте	К, С, Г	не более 160 см	-	
	высота прописных букв	С	не менее 7,5 см	-	
	освещенность	С	наличие	-	
	Указатели, пиктограммы:	С	наличие	-	
	размещение на высоте	К, С	не более 160 см	-	

	высота прописных букв	С	не менее 7,5 см	-	
	освещенность	С	наличие		
	Тактильные средства информации • предоставлении услуги:	С	наличие		
	высота размещения	С	60-110 см	-	
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	С	наличие	-	
	на кнопках управления лифта	С	наличие	-	
	на поручнях лестниц	С	наличие	-	
	на кабинах санитарнобытовых помещений	С	наличие	-	
6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА					
	Вход на территорию;	К	наличие	+	
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	не менее 90 см	90 см.	
	Автостоянка посетителей		наличие	-	
	Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м	30	
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	не менее 10%	-	
	Размер места со специальным знаком	К	350x500 см	-	
	Путь к главному (специализированному) входу в здание;			+	
	ширина полосы движения	К, О	не менее 180 см	-	
	указатели направления движения	К, О, Г	наличие	-	
	• декоративные ограждение, выполняющее направляющую функцию	С	наличие		
	места отдыха; через 200 м	О	наличие	-	
	Открытая лестница;			-	
	поручни на высоте	О	90 см	-	

	рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	80 см		
	контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие		
	Пандус:	К, О	наличие	-	
	высота подъема	К	0,8 м	-	
	уклон	К, О	H/L - не более 1/12	-	
	Поручни с двух сторон:			-	
	на высоте	К	70 см	-	
	на высоте	О	90 см	-	

7. Выводы

Доступность элементов объекта для различных категорий людей с инвалидностью

Наименование элементов общественного здания	Фактическая доступность для инвалидов следующих категорий			
	на кресле-коляске (К)	с поражением опорнодвигательного аппарата (О)	с инвалидностью по зрению (С)	с инвалидностью по слуху (Г)
Входная группа		+	+	+
Пути движения		+	+	
Зона обслуживания				
Санитарно-бытовые помещения		+	+	+
Средства информации и телекоммуникации		+	+	+
Территория объекта	+	+	+	+

Доступность для инвалидов объекта социального обслуживания

Степень доступности общественного здания	Фактическая доступность для инвалидов следующих категорий			
	К	О	С	Г
Объект полностью доступен				
Объект частично доступен				
Объект условно доступен		+	+	+
Объект не доступен, требуется адаптация				

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие мероприятия:

на входной группе - оборудовать вход в школу пандусом или подъемным устройством, со специальными ограждениями и тактильными направляющими для лиц с нарушениями зрения, информационным табло для лиц с нарушениями слуха, раздвижные двери;
на путях передвижения - в здании оборудовать перила, знаки, указатели для самостоятельного передвижения незрячих, помогающие инвалиду с нарушениями зрения ориентироваться в пространстве;
в зоне оказания услуги - оборудовать в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры;
в санитарных помещениях - организовать санитарное помещение на первом этаже и оборудовать его для инвалидов;
по средствам информации - разместить носители информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; повесить вывеску с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов:

К- инвалиды на коляске, **О**-инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата. **С**- люди с инвалидностью по зрению, **Г**-люди с инвалидностью по слуху

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе "норматив".

Акт составлен 17 апреля 2019 г.

Комиссия:

_____ (Исаков В. В., председатель общества инвалидов)

_____ (А. В. Копейкин, заместитель директора)

_____ (Т. В. Лионова, заместитель директора по УВР)

_____ (Т. В. Шафигуллина, социальный педагог)

_____ (А. В. Бородина, заведующий хозяйством)