



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главное Управление МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)
167000, г. Сыктывкар, ул. Советская, д.9, тел./факс: (8212) 28-59-34; e-mail: gurk@gukomi.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы г. Инты
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Коми

(наименование органа государственного пожарного надзора)
169849, г. Инта, ул. Лунина, д.5 «а», тел./факс (8245) 6-32-26; E-mail: ondinta@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 12/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

директору Муниципального бюджетного образовательного учреждения
"Средняя общеобразовательная школа №6"

Веренич Наталии Анатольевне

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Инты управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Коми Рыжикова В.Д. от 15.02.2021 №10

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества), должность руководителя, заместителя руководителя органа

в период с 24 февраля по 24 марта 2021 года Пантевичем Владимиром Сергеевичем, старшим дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы города Инты управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Коми, а также Черненко Иваном Ивановичем, инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы города Инты управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Коми, проведена плановая проверка объекта защиты - здания школы эксплуатируемого Муниципальным бюджетным образовательным учреждением "Средняя образовательная школа №6" (далее – МБОУ «СОШ № 6»), расположенного по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Ленинградская, д. 17

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Совместно с директором МБОУ «СОШ №6» Веренич Наталией Анатольевной

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечила наличие на объекте средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека	Основание: п. 30 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного	06.09.2021г.	

	от опасных факторов пожара из расчёта не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного объекта с массовым пребыванием людей.	режима в Российской Федерации".		
2.	Отсутствуют указатели направления движения к источникам противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Основание: п. 48. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	06.09.2021г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в соответствии с пунктом 75 Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 (далее - Административный регламент), в случае проведения аккредитованной в установленном порядке экспертной организацией, осуществляющей деятельность в области оценки пожарного риска, расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, - для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент);

3) наличия расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, - для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы города Инты Главного управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по Республике Коми - государственный дознаватель г. Инты по пожарному надзору Пантевич В.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 24 » марта 202 1 г.

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы города Инты Главного управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по Республике Коми - государственный инспектор г. Инты по пожарному надзору Черненко И.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 24 » марта 202 1 г.



М.П.*



М.П.*

Предписание для исполнения получил (а):

✓

(подпись)

Директор МБОУ «СОШ №6»
Веренич Наталия Анатольевна
(должность, фамилия, инициалы)

« 24 » марта 202 1 г.

№	Содержание документа	Дата	Подпись	Инициалы
1	Предписание для исполнения	24.03.2021	Веренич Н.А.	В.В.
2
3

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору