



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПЕЧОРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ОТДЕЛ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ  
И НАДЗОРУ ЗА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИМИ СООРУЖЕНИЯМИ

ул. Советская, д. 67, Сыктывкар, Республика Коми, 167000, тел: 8(8212)20-62-92, факс: 8(8212)20-62-87  
E: mail: [priem@pech.gosnadzor.ru](mailto:priem@pech.gosnadzor.ru), Web Site: <http://www.pech.gosnadzor.ru>  
ОКПО 02844216, ОГРН 1021100813799, ИНН/КПП 1103001093/110101001

наименование органа государственного контроля (надзора)

г. Инта  
(место составления акта)

« 17 » мая 2017 г.  
(дата составления акта)

10 часов 00 минут  
(время составления акта)

Акт проверки органом государственного контроля (надзора),  
органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального  
предпринимателя  
№ 25-06/19-15

По адресу/адресам: Республика Коми, г. Инта, ул. Ленинградская, д. 17.  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 299 от 17.03.2017 Печорского управления

была проведена \_\_\_\_\_ плановая / выездная \_\_\_\_\_ проверка в отношении:  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) (плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя  
общеобразовательная школа № 6" (сокращенное наименование - МБОУ «СОШ №6», далее  
Учреждение) (ИНН 1104008140)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. с \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. с \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 15 рабочих дней 24.04.2017-17.05.2017  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Печорское управление Федеральной службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при  
проведении выездной проверки)

Директор МБОУ «СОШ №6» Веренич Наталия Анатольевна \_\_\_\_\_ 22.03.2017 в 9 часов

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: Федоренкова Светлана Николаевна, государственный инспектор отдела по энергетическому надзору и надзору за гидротехническими сооружениями Печорского управления Ростехнадзора.

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

зам. директора по безопасности труда и жизнедеятельности МБОУ «СОШ № 6» Копейкин Андрей Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): действующих «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированных Министерством юстиции РФ 22.01.2003 № 4145 (далее - ПТЭЭП); «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 №115, зарегистрированных Минюстом РФ № 4358 от 02.04.2003 (далее – ПТЭТЭ); №261-ФЗ «Об энергосбережении» - Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ (далее - Федеральный закон №261-ФЗ «Об энергосбережении»), а именно:

1. Не обеспечена эксплуатация электроустановок Учреждения подготовленным электротехническим персоналом, что является нарушением п. 1.2.1., 1.7.6. ПТЭЭП. Штат учреждения не укомплектован обученным и аттестованным электротехническим персоналом.

2. В Учреждении не составлен перечень технической документации, утвержденный техническим руководителем, что является нарушением п. 1.8.2. ПТЭЭП.

3. В Учреждении не выполняется проверка соответствия электрических схем фактическим эксплуатационным. В схеме ВРУ отсутствует часть электроустановки по присоединениям 11 и 15 РУ-0,4 кВ ТП 640, согласно границ раздела сетей. В схеме не указаны сети аварийного и эвакуационного освещения, сети здания склада (строение №3), что является нарушением п. 1.5.18, 1.8.5. ПТЭЭП.

4. В Учреждении не оформлены перечни средств защиты и не вывешены в местах их хранения, что является нарушением п. 1.7.3. ПТЭЭП, п. 1.3.9. ИПИСЗ.

5. Не оформлен перечень должностей и профессий Учреждения, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности, что является нарушением п. 1.4.4. ПТЭЭП.

6. Отсутствует распорядительный документ по Учреждению, определяющий лиц, которым поручено вести наблюдение за работой средств измерений и учета электрической энергии, что является нарушением п. 2.11.14 ПТЭЭП.

7. Персонал, обслуживающий электроустановки Учреждения, не ознакомлен с «Инструкцией № ИЭ 02 по предотвращению и ликвидации аварий в Учреждении здание школы № 6» (утвержденная директором Учреждения 09.01.2017), что является нарушением п. 1.8.8. ПТЭЭП.

8.В Учреждении не ведется должным образом журнал дефектов и неполадок на электрооборудовании. Не выполняются записи о выполнении замечаний, выявленных в ходе проверок и осмотров, что является нарушением п. 1.8.9., 2.3.13., 2.4.17, 2.2.39. ПТЭЭП.

9. В Учреждении не планируются и не проводятся профилактические измерения (испытания) оборудования и сетей электроустановок в объемах и в сроки, предусмотренные Правилами ПТЭЭП, что является нарушением п.2.12.17.,1.2.2., 3.6.1., 3.6.2., 3.6.13. ПТЭЭП.

10. Не представлены формы отчетности о ходе реализации к Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности Учреждения, что является нарушением требований части 1., 1.2. статьи 25, пункта 11 статьи 6 Федерального закона №261-ФЗ «Об энергосбережении», п. 1., п. 7 Приложения 4 и 5 Приказа Министерства энергетики РФ от 30.06.2014 № 398.

11.В цепи питания водонагревателя электрического накопительного типа Polaris, установленного в помещении кухни Учреждения, отсутствует устройство защитного отключения, что является нарушением п. 1.7.2. ПТЭЭП, п.7.1.82., 7.1.86 7 изд. ПУЭ, руководство по эксплуатации водонагревателя.

12. Технологические схемы индивидуальных тепловых пунктов объектов Учреждения (здания школы старое и новое) не утверждены ответственным лицом (схемы должны быть вывешены на видном месте в помещении тепловой энергоустановки), что является нарушением п. 2.8.3. ПТЭЭП

13.В паспорте на заземляющее устройство здания школы (ВРУ-0,4 кВ старое здание) Учреждения, находящееся в эксплуатации, не содержится: исполнительная схема устройства с привязками к капитальным сооружениям; не указана связь с надземными и подземными коммуникациями и пр.; ведомость осмотров и выявленных дефектов; ремонтов и пр., что является нарушением п. 2.7.15. ПТЭЭП.

14. В Учреждении не проводятся осмотры КЛ, ЗУ с последующей записью в соответствующие журналы и паспорта, что является нарушением п. 2.2.39, 2.4.15, 2.7.9 ПТЭЭП.

15. В Учреждении не проводятся периодические осмотры электрозащитных средств, находящихся в эксплуатации: диэлектрических перчаток, диэлектрических бот, диэлектрических ковров с последующей записью результатов осмотра в журнал учета и содержания средств защиты, что является нарушением п. 1.7.3. ПТЭЭП, п. 1.4.3. ИПИСЗ.

16. Наименования щитов и электроприемников на схеме (утвержденной 24.04.2017) ВРУ (РУ1 и РУ-2) не соответствует маркировке на щите ЩР. ЩО4, 2 этаж маркировка отсутствует, что является нарушением п. 2.12.5. ПТЭЭП.

17. На щите кухня (хлебозрезка) Учреждения: нет наименования щита, отсутствует предупреждающий знак «Осторожно! Электрическое напряжение», что является нарушением п. 1.7.2. ПТЭЭП, Приложение 9 ИПИСЗ.

18. Прибор приемо-контрольный охранно-пожарной сигнализации здания Учреждения запитан от ЩО-3, гр.8 и ЩО-7, гр.7, что является нарушением п. 1.7.2. ПТЭЭП, п. 1.2.18. 6 изд. ПУЭ.

19. Концевые воронки на питающих кабельных линиях ВРУ-0,4 кВ Учреждения: КЛ -0,4 прис. 11 и КЛ -0,4 прис.12 имеют многочисленные трещины и провалы герметика, что является нарушением п. 1.7.2. ПТЭЭП, п. 2.3.65. 6 изд. ПУЭ.

20. В помещении ВРУ-0,4 кВ Учреждения наблюдается осыпание со стен штукатурного слоя, дыры, отсутствие пола, что является нарушением п. 1.7.2., 1.7.7.,2.2.40. ПТЭЭП, п. 1.1.22., 1.1.32. 6 изд. ПУЭ.

21. По результатам осмотров электроустановок Учреждения, выявленные нарушения не планируются к исполнению. Отсутствуют графики ремонтов щитов, сетей оборудования и пр., что является нарушением п. п. 1.6.2., 1.6.3., 2.2.39, 2.4.15, 2.7.9.-2.7.11., 2.12.16. ПТЭЭП.

22. В акте технического освидетельствования электрооборудования Учреждения от 04.04.2017 не указаны замечания, выявленные в результате освидетельствования. В заключении комиссии не установлены сроки дальнейшей работы и условий эксплуатации. что

является нарушением п. 1.6.7. , 3.6.8. ПТЭЭП.

Лицо, допустившее вышеуказанные нарушения: директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 6" Веренич Наталия Анатольевна

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Не выявлены.


выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Не выявлены

нарушений не выявлено: Не выявлены

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту копии документов:

1. Распоряжение от 17.03.2017 № 299.
2. Предписание от 17.05.2017 № 25-06/19-15.
3. Устав учреждения.
4. Свидетельство о поставке на учет в налоговом органе, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮ.
5. Свидетельства о государственной регистрации права.
6. Приказы о приеме на работу директора. Распоряжения администрации МОГО Инта о назначении директора. Трудовой договор с руководителем учреждения. Должностная инструкция.
7. Приказ об утверждении Акта Госкомиссии. Постановление об учреждении муниципальных образовательных учреждений.
8. Технический паспорт помещения.
9. Приказы о назначении ответственных лиц. Должностная инструкция главного энергетика МКУ ГУНО.
10. Карта партнера, реквизиты.
11. Договор о взаимоотношении МКУ ГУНО и Учреждения.
12. Паспорта на приборы учета.
13. Договоры на потребление энергоресурсов: теплоснабжения, водоснабжения, энергоснабжения. Акты разграничения сетей. Акты присоединений. Технические условия.
14. Акт допуска в эксплуатацию средств измерений холодной воды. Акт допуска в эксплуатацию тепловой энергии. Акты проверки приборов учета электрической энергии.

15. Акт осмотра теплоснабжения по подготовке к осенне-зимнему периоду. Акт проверки готовности к отопительному периоду. Паспорт готовности. Акт проведения гидравлических испытаний. Акт промывки системы теплоснабжения.
16. Однолинейные схемы электрических сетей. Проектная документация.
17. Схема присоединения системы отопления и ГВС.
18. Паспорт на заземляющее устройство здания.
19. Технические отчеты по испытаниям и измерениям электрических сетей и оборудования.
20. Энергетический паспорт.
21. Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий в электрических сетях.
22. Инструкция по учету электроэнергии и ее рациональному использованию.
23. Программа энергосбережения. Приказ о программе энергосбережения. Приказ о назначении ответственных лиц за энергосбережение.
24. Приказ о проведении занятий по электробезопасности с неэлектротехническим персоналом школы.
25. Проект узла учета тепловой энергии.
26. Акты проверки готовности вентиляции, холодильного и технологического оборудования. Акт проверки готовности систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления.
27. Журнал дефектов и неполадок на оборудовании.
28. Удостоверения о проверке знаний правил.
29. Акт технического освидетельствования электрооборудования Учреждения. Лист осмотра оборудования.
30. Паспорта на оборудование.

Подписи лиц, проводивших проверку:




С.Н. Федоренкова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБОУ «СОШ №6» Веренич Наталья Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 17 » мая 2017 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)