



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПЕЧОРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОТДЕЛ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ  
И НАДЗОРУ ЗА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИМИ СООРУЖЕНИЯМИ

ул. Советская, д. 67, Сыктывкар, Республика Коми, 167000, тел: 8(8212)20-62-92, факс: 8(8212)20-62-87  
E: mail: [priem@pech.gosnadzor.ru](mailto:priem@pech.gosnadzor.ru), Web Site: <http://www.pech.gosnadzor.ru>  
ОКПО 02844216, ОГРН 1021100813799, ИНН/КПП 1103001093/110101001

ПРЕДПИСАНИЕ № 25-06/19-15

г.Инта  
(наименование населенного пункта)

“ 17” мая 2017 г.  
(число, месяц, год)

Руководителю директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 6" Варенич Татьяне Анатольевне  
(полное наименование организации) (инициалы и фамилия руководителя)

Мной, государственным инспектором отдела по энергетическому надзору и надзору за гидротехническими сооружениями Печорского управления Федоренковой С.Н.  
(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проводимой (проведенной) согласно распоряжения руководителя Печорского управления Ростехнадзора № 299 от 17.03.2017  
(наименование, номер и дата документа явившегося основанием для проведения проверки, с указанием органа, издавшего документ))

в присутствии зам. директора по безопасности труда и жизнедеятельности МБОУ «СОШ № 6» Копейкина Андрея Владимировича  
(должность, фамилии, инициалы представителя проверяемой организации)

проверки соблюдения обязательных требований в области энергобезопасности и законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

По результатам проведенной проверки составлен акт проверки № 25-06/19-15 от 17.05.2017, на основании которого предписывается:

№№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения Предписываемые мероприятия
1	Не обеспечена эксплуатация электроустановок Учреждения подготовленным электротехническим персоналом. Штат учреждения не укомплектован обученным и аттестованным электротехническим персоналом.	п. 1.2.1., 1.7.6. ПТЭЭП.	До 01.10.2017 обеспечить эксплуатацию электроустановок Учреждения подготовленным электротехническим персоналом.

2	В Учреждении не составлен перечень технической документации, утвержденный техническим руководителем.	п. 1.8.1. ПТЭЭП.	До 01.10.2017 составить перечень технической документации
3	В Учреждении не выполняется проверка соответствия электрических схем фактическим эксплуатационным. В схеме ВРУ отсутствует часть электроустановки по присоединениям 11 и 15 РУ-0,4 кВ ТП 640, согласно границ раздела сетей. В схеме не указаны сети аварийного и эвакуационного освещения, сети здания склада (строение №3).	п. 1.5.18, 1.8.5. ПТЭЭП.	До 01.10.2017 выполнить проверку соответствия электрических схем
4	В Учреждении не оформлены перечни средств защиты и не вывешены в местах их хранения.	п.1.7.3. ПТЭЭП, п. 1.3.9. ИПИСЗ.	До 01.10.2017 оформить перечни средств защиты
5	Не оформлен перечень должностей и профессий Учреждения, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности.	п. 1.4.4. ПТЭЭП.	До 01.10.2017 оформить перечень должностей и профессий Учреждения, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности.
6	Отсутствует распорядительный документ по Учреждению, определяющий лиц, которым поручено вести наблюдение за работой средств измерений и учета электрической энергии.	п. 2.11.14. ПТЭЭП.	До 01.10.2017 определить лиц, которым поручено вести наблюдение за работой средств измерений и учета электрической энергии.
7	Персонал, обслуживающий электроустановки Учреждения, не ознакомлен с «Инструкцией № ИЭ 02 по предотвращению и ликвидации аварий в Учреждении здание школы № 6» (утвержденная директором Учреждения 09.01.2017).	п. 1.8.8. ПТЭЭП.	До 18.05.2017 Ознакомить персонал с «Инструкцией № ИЭ 02 по предотвращению и ликвидации аварий в Учреждении»
8	В Учреждении не ведется должным образом журнал дефектов и неполадок на электрооборудовании. Не выполняются записи о выполнении замечаний, выявленных в ходе проверок и осмотров.	п. 1.8.9., 2.3.13., 2.4.17, 2.2.39. ПТЭЭП.	До 01.10.2017 Выполнить записи в журнале дефектов и неполадок на электрооборудовании о выполнении замечаний, выявленных в ходе проверок и осмотров.
9	В Учреждении не планируются и не проводятся профилактические измерения (испытания) оборудования и сетей электроустановок в объемах и в сроки, предусмотренные Правилами ПТЭЭП.	п.2.12.17., 1.2.2., 3.6.1., 3.6.2., 3.6.13. ПТЭЭП.	До 01.10.2017 Оформить график профилактических измерений (испытаний) оборудования и сетей электроустановок.
10	Не представлены формы отчетности о ходе реализации к Программе энергосбережения и повышения	части 1., 1.2. статьи 25, пункта 11	До 01.10.2017 представить формы отчетности о ходе



	энергетической эффективности Учреждения.	статьи 6 Федерального закона №261-ФЗ «Об энергосбережении», п. 1., п. 7 Приложения 4 и 5 Приказа Министерства энергетики РФ от 30.06.2014 № 398.	реализации к Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности Учреждения.
11	В цепи питания водонагревателя электрического накопительного типа Polaris, установленного в помещении кухни Учреждения, отсутствует устройство защитного отключения.	п.1.7.2. ПТЭЭП, п.7.1.82., 7.1.86 7 изд. ПУЭ, руководство по эксплуатации	До 18.05.2017 Отключить от сети водонагреватель электрический накопительного типа Polaris, установленный в помещении кухни Учреждения.
12	Технологические схемы индивидуальных тепловых пунктов объектов Учреждения (здания школы старое и новое) не утверждены ответственным лицом (схемы должны быть вывешены на видном месте в помещении тепловой энергоустановки).	п. 2.8.3. ПТЭТЭ	До 01.10.2017 Утвердить технологические схемы индивидуальных тепловых пунктов объектов Учреждения ответственным лицом
13	В паспорте на заземляющее устройство здания школы (ВРУ-0,4 кВ старое здание) Учреждения, находящееся в эксплуатации, не содержится: исполнительная схема устройства с привязками к капитальным сооружениям; не указана связь с надземными и подземными коммуникациями и пр.; ведомость осмотров и выявленных дефектов; ремонтов и пр.	п. 2.7.15. ПТЭЭП.	До 01.10.2017 паспорт на заземляющее устройство дополнить недостающей информацией.
14	В Учреждении не проводятся осмотры КЛ, ЗУ с последующей записью в соответствующие журналы и паспорт.	п. 2.2.39, 2.4.15, 2.7.9 ПТЭЭП.	До 01.10.2017 провести осмотры КЛ, ЗУ с последующей записью в соответствующие журналы и паспорта.
15	В Учреждении не проводятся периодические осмотры электрозащитных средств, находящихся в эксплуатации: диэлектрических перчаток, диэлектрических бот, диэлектрических ковров с последующей записью результатов осмотра в журнал учета и содержания средств защиты.	п. 1.7.3. ПТЭЭП, п. 1.4.3. ИПИСЗ.	До 18.05.2017 провести осмотр электрозащитных средств
16	Наименования щитов и электроприемников на схеме (утвержденной 24.04.2017) ВРУ (РУ1 и	п. 2.12.5. ПТЭЭП.	До 01.10.2017 Нанести недостающие наименования щитов,



	РУ-2) не соответствует маркировке на щите ЩР. ЩО4, 2 этаж маркировка отсутствует.		маркировку соответствующую эксплуатационным схемам.
17	На щите кухни (хлеборезка) Учреждения: нет наименования щита, отсутствует предупреждающий знак «Осторожно! Электрическое напряжение».	п.1.7.2. ПТЭЭП, Приложение 9 ИПИСЗ.	До 18.05.2017 На щите кухни (хлеборезка) нанести предупреждающий знак «Осторожно! Электрическое напряжение».
18	Прибор приемо-контрольный охранно-пожарной сигнализации здания Учреждения запитан от ЩО-3, гр.8 и ЩО-7, гр.7.	п. 1.7.2. ПТЭЭП, п. 1.2.18. 6 изд. ПУЭ.	До 01.10.2017 Прибор приемо-контрольный охранно-пожарной сигнализации здания Учреждения запитать согласно проектной документации и требованиям правил.
19	Концевые воронки на питающих кабельных линиях ВРУ-0,4 кВ Учреждения: КЛ -0,4 прис. 11 и КЛ -0,4 прис.12 имеют многочисленные трещины и провалы герметика.	п.1.7.2. ПТЭЭП, п. 2.3.65. 6 изд. ПУЭ.	До 01.10.2017 Предоставить график ремонта концевых воронок на питающих кабельных линиях ВРУ-0,4 кВ Учреждения: КЛ -0,4 прис. 11 и КЛ -0,4 прис.12
20	В помещении ВРУ-0,4 кВ Учреждения наблюдается осыпание со стен штукатурного слоя, дыры, отсутствие пола.	п. 1.7.2., 1.7.7.,2.2.40. ПТЭЭП, п. 1.1.22., 1.1.32. 6 изд. ПУЭ.	До 01.10.2017 Предоставить график ремонта помещения ВРУ-0,4 кВ
21	По результатам осмотров электроустановок Учреждения, выявленные нарушения не планируются к исполнению. Отсутствуют графики ремонтов щитов, сетей оборудования и пр.	п.1.6.2., 1.6.3., 2.2.39, 2.4.15, 2.7.9.-2.7.11., 2.12.16. ПТЭЭП.	До 01.10.2017 Оформить графики ремонтов
22	В акте технического освидетельствования электрооборудования Учреждения от 04.04.2017 не указаны замечания, выявленные в результате освидетельствования. В заключении комиссии не установлены сроки дальнейшей работы и условий эксплуатации.	п.1.6.7., 3.6.8. ПТЭЭП.	До 01.10.2017 В акте технического освидетельствования электрооборудования указать замечания, выявленные в результате освидетельствования. В заключении комиссии установить сроки дальнейшей работы и условия эксплуатации.

Перечень сокращенных названий нормативно-технической документации.

1. ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Министерства энергетики РФ 13.01.2003 № 6 (зарегистрированы Министерством юстиции РФ 22.01.2003 № 4145).
2. ПУЭ - Правила устройства электроустановок 6 и 7 издание, утверждены приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 №204.



3. ИПИСЗ - Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (утверждена приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 №261).
4. №261-ФЗ «Об энергосбережении» - Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 23.11.2009 № 261-ФЗ.
5. ПТЭТЭ - «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденные Приказом Министерства энергетики РФ 24.03.2003, № 115 (зарегистрировано Министерством юстиции РФ 02.04.2003 № 4358).

Предложенные мероприятия являются обязательными. В случае несогласия с предложенными мероприятиями или сроками их выполнения юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) имеет право в течение 15-дневного срока, с даты получения настоящего предписания, в письменной форме представить в Печорское управление Ростехнадзора возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений.

На основании статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и в соответствии с пунктом 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 N 401,

директору МБОУ "СОШ № 6" Веренич Н.А.

(Ф.И.О., должность руководителя или уполномоченного представителя юр. лица)

предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки.

Информацию о выполнении предписания представить в письменном виде:

18.05.2017 по п.7,11,15,17

01.10.2017 по п. 1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,16,18,19,20,21,22

по адресу: 169841, Республика Коми. г. Инта, ул. Куратова, дом 70, кабинет № 9, телефон 8(82145)3-13-26; факс 3-14-20, отдел по энергетическому надзору и надзору за гидротехническими сооружениями Печорского управления в г. Инте [fedorenkova@pech.gosnadzor.ru](mailto:fedorenkova@pech.gosnadzor.ru)


Руководитель Печорского управления Ростехнадзора тел. 8(8212) 20-35-16,20-62-76, приемная 8(8212) 20-25-53, 20-62-77, [priem@pech.gosnadzor.ru](mailto:priem@pech.gosnadzor.ru)

куда, кому, срок и порядок предоставления)

За неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок настоящего предписания законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность, предусмотренная ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание выдал

Государственный инспектор




(подпись)

Федоренкова С.Н.

(расшифровка подписи)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержимым ознакомлен:  
директор МБОУ "СОШ № 6"

(должность руководителя организации)



(подпись)

Веренич Н.А.

(расшифровка подписи)

« 17 » мая 2017 г.

(дата)